



tlačítkový ovladač, řazení 91



jednopolový vypínač, řazení 1



sériový přepínač, řazení 5




střídavý přepínač, řazení 6




křížový přepínač, řazení 7




nástěnné svítidlo




zářivkové svítidlo 600mm; dva světelné zdroje




zářivkové svítidlo podhledové–vestavné 600x600, čtyři světelné zdroje



zářivkové svítidlo, jeden světelný zdroj



zářivkové svítidlo, dva světelné zdroje



zářivkové svítidlo, čtyři světelné zdroje



nástěnné nouzové svítidlo s integrovaným akumulátorem



zásuvka 230V, dvojnásobná



rozvaděč



přívodní kabel rozvaděče (dle přehledových schémat)



kabel 3Cx2,5 (zásuvkový obvod 230V/16A)



kabel ...x1,5 (světelný obvod 230V/10A)

K přepínači řazení 1 vést kabel 2Ax1,5.

K přepínači řazení 5, 6 vést kabel 3Ax1,5.

K přepínači řazení 7 vést dvojici kabelů 2Ax1,5.

Navržené kabely jsou celoplastové s měděnými jádry.

Značení svítidel:

A ... MODUS IKP 418 EP

B ... MODUS LLX 236 AL EP

C ... MODUS EGO 236 EP

D ... MODUS EGO 218 EP

E ... MODUS KSC 258 EP

F ... MODUS KSC 236 EP

G ... LUNA 100

H ... MODUS SLIM 158 AS EP

J ... HOOVER4 - 436 EP

Vypracoval	Petr Kubala	Petr KUBALA – projekce, revize elektro Karviná, Ciolkovského 452/25 tel. 603 324 548; e–mail: pk.proj@seznam.cz
Datum	04/2013	
Měřítko	1:50	Akce
Formát	A2	DÍLČÍ REKONSTRUKCE
Stupeň	DPS	Název ELEKTROINSTALACE
Investor	Gymnázium Třinec, ul.Komenského 713	Legenda značek
		Číslo dokumentace 22K2013 List 12